

Rapport d'analyse Page 1 / 2
Edité le : 07/07/2020

SAVOIE LABO

23, Allée du lac d'Aiguebelette
Savoie Technolac
73374 LE BOURGET DU LAC CEDEX
FRANCE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier :	SLA20-8759	
Identification échantillon :	SLA2007-1957-1	Analyse demandée par : ARS DT de SAVOIE
Doc Adm Client :	ARS	
NATURE :	Eau de distribution	
ORIGINE :	GEMILLY	
COMMUNE :	MERCURY	
DEPARTEMENT :	73	IDPSV : 0000000243
Code UGE :	1066 COMM D'AGGLO ARLYSERE	
Type de visite :	D2	Motif du prélèvement : CS
Type d'eau :	T EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
PRELEVEMENT :	Prélevé le 02/07/2020 à 10h10 Réceptionné le 02/07/2020	Prélèvement accrédité
	Prélevé par Savoie Labo - J. Colombat	
	Flaconnage SAVOIE LABO	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Date de début d'analyse : 02/07/2020

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Composés divers							
<i>Divers</i>							
Acrylamide	73D103D201	< 0.1	µg/l	HPLC/MS/MS après injection directe	Méthode interne M_ET130	0.1	#

73D103D201 AO73 D103+D201

.../...

CARSO - LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 07/07/2020

Identification échantillon : SLA2007-1957-1

Destinataire : SAVOIE LABO

—
—
—

Isabelle VECCHIOLI

Responsable de Laboratoire



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isabelle Vecchioli', is centered within a light gray rectangular box. The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.